

证书编号: 0302246111378R2M



产品认证证书

Certificate for Product Certification

申请单位名称及地址

雅柯斯电力科技(中国)有限公司

江苏省常州市新北区通江北路19号

生产单位名称及地址

雅柯斯电力科技(中国)有限公司

江苏省常州市新北区通江北路19号

获证产品

APD系列通信用低压柴油发电机组(120kW-509kW, 沃尔沃遍达发动机有限公司发动机, 康明斯发电机技术(中国)有限公司发电机)

(产品具体型号见附件)

认证依据产品标准

YD/T502-2020*

上述产品满足 发电机组设备认证实施规则的要求, 特发此证

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

特此证明

本次颁证日期: 2022年09月05日

证书有效期至: 2025年05月03日

首次颁证日期: 2016年05月04日

(本证书有效性可从 www.cnca.gov.cn 或 www.tlc.com.cn 网站查询)

*注: 有关产品符合标准的细节见证书附件



签发人:
Signed by



扫码关注
“泰尔认证”微信
公众号,
获取更多
信息。



产品认证证书附件

证书编号: 0302246111378R2M

申请单位: 雅柯斯电力科技(中国)有限公司

生产单位: 雅柯斯电力科技(中国)有限公司

获证产品: APD 系列通信用低压柴油发电机组 (120kW-509kW, 沃尔沃遍达发动机有限公司发动机, 康明斯发电机技术(中国)有限公司发电机)

产品具体型号: APD165V、APD275V、APD350V、APD385V、APD415V、APD450V、APD505V、APD550V、APD655V、APD700V

产品型式试验项目:

YD/T502-2020:

检查启动性能、测量电压整定范围、测量稳态电压偏差、测量瞬态电压偏差和电压恢复时间、测量电压不平衡度、测量频率降、测量稳态频率带、测量瞬态频率差和频率恢复时间、检查冷热态电压变化、测量线电压波形正弦性畸变率、测量噪声、测量燃油消耗率、测量机油消耗率、检查密封性、检查接地、测量绝缘电阻、抗电强度试验、检查相序、检查自动保护功能、检查过载保护功能、检查短路保护功能、检查外观质量、检查监控接口、检查自动维持运行状态、自动启动和加载试验、自动卸载停机试验、检查自动补给功能、机组容性负载能力

关键元器件和材料信息:

| 关键元器件和材料 | 型号 | 供方 |
|----------|---|--------------------------|
| 发电机 | HC 系列 (HC. I444E1, HC. I444F1, HC. I544C1, HC. I544E1, HC. I544F1) | 康明斯发电机技术(中国)有限公司 |
| 发电机 | UC 系列 (UC. I274F14, UC DI274K14) | 康明斯发电机技术(中国)有限公司 |
| 发动机 | T 系列 (TAD731GE, TAD734GE, TAD1341GE, TAD1342GE, TAD1343GE, TAD1344GE, TAD1345GE, TAD1641GE, TAD1642GE, TWD1643GE) | 沃尔沃遍达发动机有限公司 |
| 控制单元 | DSE 系列 (DSE6120, DSE7320) | Deep Sea Electronics Plc |

泰尔认证中心有限公司 (章)

2022年09月05日

第一次监督 (章)

第二次监督 (章)

第三次监督 (章)

结论: 合格 23-06-01

结论:

结论: