

证书编号: 0302346110740R1M



产品认证证书

Certificate for Product Certification

申请单位名称及地址

雅柯斯电力科技(中国)有限公司

江苏省常州市新北区通江北路19号

生产单位名称及地址

雅柯斯电力科技(中国)有限公司

江苏省常州市新北区通江北路19号

获证产品

APD系列通信用高压发电机组(10kV, 1032-2000kW, 三菱重工业发
动机和涡轮增压器株式会社发动机, 利莱森玛电机科技(福州)
有限公司发电机)

(产品具体型号见附件)

认证依据产品标准

YD/T2888-2015*

上述产品满足 发电机组设备认证实施规则的要求, 特发此证
认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

特此证明

本次颁证日期: 2023年05月16日

证书有效期至: 2026年08月10日

首次颁证日期: 2020年08月11日

(本证书有效性可从www.cncea.gov.cn或www.tlc.com.cn网站查询)

*注: 有关产品符合标准的细节见证书附件



签发人:
Signed by

陈勇



扫码关注
“泰尔认
证”微信
公众号,
获取更多
信息。



产品认证证书附件

证书编号: 0302346110740R1M

申请单位: 雅柯斯电力科技(中国)有限公司

生产单位: 雅柯斯电力科技(中国)有限公司

获证产品: APD 系列通信用高压发电机组(10kV, 1032 2000kW, 三菱重工业发动机和涡轮增压器株式会社发动机, 利莱森玛电机科技(福州)有限公司发电机)

产品具体型号: APD1425M-HV、APD1650M-HV、APD1915M-HV、APD2100M-HV、APD2250M-HV、APD2500M-HV、APD2750M-HV

再认证样品信息



产品型式试验项目:

YD/T2888-2015:

检查启动性能、测量电压整定范围、测量稳态电压偏差、测量瞬态电压偏差和电压恢复时间、测量电压不平衡度、测量频率降、测量稳态频率带、测量(对额定频率的)瞬态频率差和频率恢复时间、检查冷热态电压变化、测量线电压波形正弦性畸变率、测量噪声、测量燃油消耗率、测量机油消耗率、检查密封性、检查接地、测量绝缘电阻、抗电强度试验、检查相序、检查自动保护功能、检查过载保护功能、检查短路保护功能、检查外观质量、检查监控接口、自动启动和加载试验、自动卸载停机试验、检查自动补给功能

关键元器件和材料信息:

关键元器件和材料	型号	供方
发电机(请注明具体系列型号)	LSA 系列(LSA53.2VL7, LSA53.2XL9, LSA53XL9 IDC, LSA52.2ZL65, LSA52.2ZL70, LSA53.2VL6, LSA53.2 XL11, LSA53XL11 IDC)	利莱森玛电机科技(福州)有限公司
发动机(请注明具体系列型号)	S12 系列(S12R PTA, S12R PTA2)	三菱重工业发动机和涡轮增压器株式会社
发动机(请注明具体系列型号)	S16R 系列(S16R PTA2, S16R2 PTAW, S16R PTA, S16R PTA2, S16R2 PTAW2 E)	三菱重工业发动机和涡轮增压器株式会社
控制单元(控制板或控制模块, 确保现场可核查)	DSE 系列(DSE7320, DSE8610)	Deep Sea Electronics Plc

泰尔认证中心有限公司(章)

2023年05月16日

第一次监督(章)

第二次监督(章)

第三次监督(章)

结论:

结论:

结论: