

证书编号: 0302246111374R1M



# 产品认证证书

## Certificate for Product Certification

申请单位名称及地址

**雅柯斯电力科技(中国)有限公司**

江苏省常州市新北区通江北路19号

生产单位名称及地址

**雅柯斯电力科技(中国)有限公司**

江苏省常州市新北区通江北路19号

获证产品

**APD系列通信用低压柴油发电机组(600kW-2000kW,三菱重工业发动机和涡轮增压器株式会社发动机,康明斯发电机技术(中国)有限公司发电机)**

(产品具体型号见附件)

认证依据产品标准

YD/T502-2020\*

上述产品满足 发电机组设备认证实施规则的要求,特发此证

认证模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

特此证明

本次颁证日期: 2022年09月05日

证书有效期至: 2025年05月20日

首次颁证日期: 2019年05月21日

(本证书有效性可从 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 或 [www.tlc.com.cn](http://www.tlc.com.cn) 网站查询)

\*注: 有关产品符合标准的细节见证书附件



签发人:  
Signed by



扫码关注  
“泰尔认证”微信  
公众号,  
获取更多  
信息。



## 产品认证证书附件

证书编号：0302246111374R1M

申请单位：雅柯斯电力科技(中国)有限公司

生产单位：雅柯斯电力科技(中国)有限公司

获证产品：APD 系列通信用低压柴油发电机组(600kW-2000kW, 三菱重工业发动机和涡轮增压器株式会社发动机, 康明斯发电机技术(中国)有限公司发电机)

产品具体型号：APD1100M、APD1425M、APD1540M、APD1650M、APD1915M、APD2100M、APD2250M、APD2500M、APD2750M、APD825M

产品型式试验项目：

YD/T502-2020：

检查启动性能、测量电压整定范围、测量稳态电压偏差、测量瞬态电压偏差和电压恢复时间、测量电压不平衡度、测量频率降、测量稳态频率带、测量瞬态频率差和频率恢复时间、检查冷热态电压变化、测量线电压波形正弦性畸变率、测量噪声、测量燃油消耗率、测量机油消耗率、检查密封性、检查接地、测量绝缘电阻、抗电强度试验、检查相序、检查自动保护功能、检查过载保护功能、检查短路保护功能、检查外观质量、检查监控接口、检查自动维持运行状态、自动启动和加载试验、自动卸载停机试验、检查自动补给功能、机组容性负载能力



关键元器件和材料信息:

关键元器件和材料	型号	供方
发电机	HC 系列 (HC. I634G1, HC. I634J1)	康明斯发电机技术(中国)有限公司
发电机	S 系列 (S7L1D-J4, S7L1D-F, S7L1D-G, S6L1D-H, S7L1D-C, S7L1D-F)	康明斯发电机技术(中国)有限公司
发动机	S12H-PTA	三菱重工业发动机和涡轮增压器株式会社
发动机	S12R 系列 (S12R-PTA, S12R-PTA2, S12R-PTAA2)	三菱重工业发动机和涡轮增压器株式会社
发动机	S16R 系列 (S16R-PTA, S16R-PTA2, S16R-PTAA2, S16R2-PTAW, S16R2-PTAW2-E)	三菱重工业发动机和涡轮增压器株式会社
发动机	S6R2-PTAA	三菱重工业发动机和涡轮增压器株式会社
控制单元	DSE 系列 (DSE7320, DSE8610)	Deep Sea Electronics Plc

泰尔认证中心有限公司 (章)

变更日期: 2023 年 02 月 06 日



第一次监督 (章)

结论: 合格 23-06-01

第二次监督 (章)

结论:

第三次监督 (章)

结论:

