

证书编号: 0302246111379R3M



产品认证证书

Certificate for Product Certification

申请单位名称及地址

雅柯斯电力科技(中国)有限公司

江苏省常州市新北区通江北路19号

生产单位名称及地址

雅柯斯电力科技(中国)有限公司

江苏省常州市新北区通江北路19号

获证产品

AC系列通信用低压柴油发电机组(400kW-800kW,美国康明斯发动机有限公司发动机,康明斯发电机技术(中国)有限公司发电机)

(产品具体型号见附件)

认证依据产品标准

YD/T502-2020*

上述产品满足发电机组设备认证实施规则的要求,特发此证

认证模式:型式试验+初始工厂检查+获证后监督

特此证明

本次颁证日期:2022年09月05日

证书有效期至:2025年05月03日

首次颁证日期:2016年05月04日

(本证书有效性可从www.cnca.gov.cn或www.tlc.com.cn网站查询)

*注:有关产品符合标准的细节见证书附件



签发人:
Signed by



扫码关注
“泰尔认证”
微信公众号,
获取更多
信息。



产品认证证书附件

证书编号：0302246111379R3M

申请单位：雅柯斯电力科技(中国)有限公司

生产单位：雅柯斯电力科技(中国)有限公司

获证产品：AC系列通信用低压柴油发电机组(400kW-800kW, 美国康明斯发动机有限公司发动机, 康明斯发电机技术(中国)有限公司发电机)

产品具体型号：AC1100、AC550

产品型式试验项目：

YD/T502-2020:

检查启动性能、测量电压整定范围、测量稳态电压偏差、测量瞬态电压偏差和电压恢复时间、测量电压不平衡度、测量频率降、测量稳态频率带、测量瞬态频率差和频率恢复时间、检查冷热态电压变化、测量线电压波形正弦性畸变率、测量噪声、测量燃油消耗率、测量机油消耗率、检查密封性、检查接地、测量绝缘电阻、抗电强度试验、检查相序、检查自动保护功能、检查过载保护功能、检查短路保护功能、检查外观质量、检查监控接口、检查自动维持运行状态、自动启动和加载试验、自动卸载停机试验、检查自动补给功能、机组容性负载能力

关键元器件和材料信息：

关键元器件和材料	型号	供方
发电机	HC系列 (HC. I544C1, HC. I634J1)	康明斯发电机技术(中国)有限公司
发动机	QS系列(QSX15G8, QST30G4)	美国康明斯发动机有限公司
控制单元	DSE系列(DSE6120, DSE7320, DSE8610)	Deep Sea Electronics Plc

泰尔认证中心有限公司
(章)

2022年09月05日



第一次监督(章)

结论：合格 23-06-02

第二次监督(章)

结论：

第三次监督(章)

结论：

